



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел/факс: (061) 224-63-81
E-mail: adm@zoda.gov.ua; www.zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022504

19.10.2016 № 04118/08-10 На № 987 від 12.09.2016

Верховна Рада України
Народному депутату України

Кривохатьку В.В.

Про відсутність
водопостачання у с. Трудове
Новомиколаївського району

Шановний Вадиме Вікторовичу!

На Ваше депутатське звернення від 12.09.2016 № 987 про необхідність вирішення питання стосовно знеструмлення водонасосної станції у с. Трудове Новомиколаївського району, яка забезпечує водопостачання населенню села та загальноосвітній школі, облдержадміністрація повідомляє про таке.

Порушене Вами питання було опрацьовано спільно з ВАТ «Запоріжжяобленерго». За результатами опрацювання з'ясувалося таке.

Електропостачання водонасосної станції у с. Кас'янівка, яка забезпечує водопостачання споживачам с. Трудове Новомиколаївського району, здійснюється по ПЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-67. На цей час електропостачання вказаної водонасосної станції припинено у зв'язку з крадіжкою проводу на цій ділянці повітряної лінії електропередач, а його відновлення потребує значних витрат.

При цьому, ВАТ «Запоріжжяобленерго» повідомляє, що електропровід з ПЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-67 протягом періоду з 2000 по 2016 рік розкрадали 15 разів (у 2000 році - 4 рази, у 2001 році - 4 рази, у 2002 році - 4 рази, у 2003 році — 1 раз, у 2004 році - 1 раз, у 2016 році - 1 раз).

Враховуючи важливість вирішення порушеного питання, зі свого боку ВАТ «Запоріжжяобленерго» готове винайти можливість відновлення ПЛ-0,4 кВ Ф-2 від КТП-67, проте лише у разі готовності споживача надати відповідні гарантії збереження у подальшому обладнання цієї ділянки повітряної лінії.

Відповідь заявниці надана.

З повагою
голова обласної
державної адміністрації

Антонов 239 92 56

К.І. Бриль